

Таблица 5 – Кабельные линии связи

Марка кабеля	Количество жил	Применимость, к термопреобразователям	Применимость к классу точности термопреобразователя	Код при заказе
СТПЭГ-ХА 2х1,5 ТУ 16-505.540-82	2	ТХА/1	0,1; 0,15; 0,25; 0,5; 1; 1,5	ХА1-2
СТПЭГ-ХК 2х1,5 ТУ 16-505.540-82	2	ТХК/1		ХК1-2
КМПВЭВнг (А)-LS 2х0,35 ТУ 16К-71-310-2001	2	ТПх/1; ТСх/1	1; 1,5	ТС1-2х0,35
КМПВЭ 2х0,35 ТУ 16-705.169-80				ТС2-2х0,35
СМПВЭГ-60 2х0,75 ТУ16.К71-106-90				ТС3-2х0,75
КМПВЭВнг (А)-LS 3х0,35 ТУ 16К-71-310-2001	3	ТСх/1	0,25; 0,5; 1; 1,5	ТС1-3х0,35
КМПВЭ 3х0,35 ТУ 16-705.169-80				ТС2-3х0,35
СМПВЭГ-60 3х0,75 ТУ16.К71-106-90				ТС3-3х0,75
КМПВЭВнг (А)-LS 4х0,35 ТУ 16К-71-310-2001	4	ТСх/1	0,1; 0,15; 0,25; 0,5; 1; 1,5	ТС1-4х0,35
КМПВЭ 4х0,35 ТУ 16-705.169-80				ТС2-4х0,35
СМПВЭГ-60 4х0,75 ТУ16.К71-106-90				ТС3-4х0,75
Примечание – По требованию заказчика и по согласованию с производителем допускается поставка кабелей других марок, с другим количеством и сечениями жил.				